



مديرية صحة :
المركز :

Ref. No.

الرقم تـكـ / سـصـ / ٨٣

Date

التاريخ .٢٠١٤/٦/٣

الموافق .٩/٢/٢٠١٤

سعادة رئيس جمعية المطاعم السياحية الأردنية

تحية طيبة وبعد ،

نظراً لصدور قانون الصحة العامة رقم (٤٧) لعام ٢٠٠٨ ، الفصل الثاني عشر (مادة ٥٣/أ، ج) والذي ينص على حظر تدخين أي من منتجات التبغ في الأماكن العامة ويلزم المسؤول عن المكان العام بوضع لوحة تحمل عباره "ممنوع التدخين" في مكان بارز ، واتخاذ الترتيبات اللازمة لمراقبة الالتزام بذلك، وحيث أن مؤسستكم تعتبر من الأماكن غير الحكومية العامة.

أرجو إتخاذ الإجراءات المناسبة من خلال مسؤولي المطاعم لإعلان المطاعم السياحية التابعة لأمركم خالية من التدخين وتخصيص أماكن للمدخنين في المطعم وحسب المواصفات والشروط المرفقة اعتباراً من ٢٠٠٩/٦/١ ، راجياً التقيد بذلك وتحت طائلة المسئولية وإعلامي إجراءاتكم .

وأقبلوا احترامي ،

وزير الصحة

الأستاذ الدكتور صلاح مواجهة .

نسخة/مدير إدارة الرعاية الصحية الأولية المكلف.

نسخة/مدير التوعية والإعلام الصحي المكلف ، للاستفسار هاتف (٤٦٢٢١٩٢) .

هاتف: () - ص.ب: () - فاكس: () - تلكس: ()
Tel.: () - P.O.Box: () - Fax: () - Telex: ()

www.moh.gov.jo www.healthcomm.gov.jo

قرار رقم ٤٠٧/١٣

الشروط الواجب توفرها في الأماكن المخصصة للمدخنين في المطاعم السياحية :

١. يجب أن لا يزيد عدد المقاعد المخصصة للمدخنين عن ٥٠ % من إجمالي عدد المقاعد في المطعم .
 ٢. أن يكون المكان المخصص للمدخنين معزولاً عزلًا تاماً عن الأماكن المخصصة لغير المدخنين وأن تكون الأبواب ذاتية الإغلاق ، وأن تكون مغلقة جميع الأوقات ما عدا وقت الدخول والخروج .
 ٣. لا يجوز أن يكون المكان المخصص للمدخنين مدخلأً أو ممراً أو مكاناً للانتظار أو الاستقبال .
 ٤. يجب وضع لافتة باللغة العربية والإنجليزية وبمكان واضح يبين أن المكان مخصص للمدخنين فقط .
 ٥. أن يكون المكان المخصص جيد التهوية ، ويجب طرد الهواء الملوث "العادم" للخارج مباشرة بطرق ميكانيكية ولا يجوز إعادة تدويره في منظومة التهوية والتكييف وأن تبقى منظومة التهوية تعمل طيلة ساعات العمل .
 ٦. يجب أن لا يزيد عدد الأشخاص المتواجدين في نفس الوقت في هذه الأماكن عن العدد المسموح به وبمعدل (٢) متر مربع للشخص الواحد .
 ٧. أن لا يسمح بدخول الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن (١٨) سنة للأماكن المخصصة للمدخنين .
 ٨. أن تتوفر في المكان المخصص للمدخنين شروط السلامة ومكافحة الحرائق بما فيها الأثاث .
 ٩. أن يكون المكان المخصص لتقديم الارجيلة (ان وجد) مكاناً مفتوحاً إلى الخارج و / أو بدون سقف أو غطاء علوي .

1850

Dr. H. M.